

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
18 NOV. 2009
PROTOCOLLO N. 85642



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
18 NOV 2009
N. T-5021

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
ENNA**

Prot. n. 10961

Enna, li **18 NOV. 2009**

ALL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 V.A.S-V.I.A.
VIA UGO LAMALFA
PALERMO



e.p.c.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ASSORO

**OGGETTO: LEGGE 02/02/1974 N. 64 ART. 13 - COMUNE DI ASSORO.
PROCEDURA AIA - IMPIANTO IPPC DITTA CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
PIATTAFORMA INTEGRATA PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO
FINALE RIFIUTI NON PERICOLOSI IN C/DA TERRE DI CHIESA NEL COMUNE
DI ASSORO**

Vista la domanda pervenuta in data 17/09/2009 ed assunta al n. 8878 di prot., con la quale Codesto Servizio ha chiesto il parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sul progetto in argomento;

Visti gli elaborati progettuali;



Visti gli elaborati integrativi prodotti dal Gestore IPPC (Catanzaro Costruzioni) con nota pervenuta in data 13/11/08 ed assunta al prot. n. 10879 del 16/11/2009;

SI ESPRIME

parere favorevole di approvazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74. relativamente a quanto indicato in oggetto nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni :

- Che ai sensi del art. 96 del R.D. 523/1904 le piantagioni dovranno essere eseguiti a distanza dal piede dell'argine non inferiori di quattro metri e a non meno di dieci metri le fabbriche e gli scavi;
- Che dovranno essere eseguite, a garanzia della stabilità dei versanti, adeguate opere di contenimento al piede dei materiali di accumulo provenienti dallo scavo;
- Che tutte le opere strutturali in c.a. dovranno essere fondate su fondazioni indirette adeguatamente ammorsate entro le argille limose grigio-azzurre;
- Che sul progetto esecutivo dovrà essere acquisito il N.O. idraulico, relativo sia agli attraversamenti della rete idrografica naturale sia al dimensionamento del canale di gronda che intercetta le acque esterne all'area ed il N.O. sismico ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74;
- Che il progetto esecutivo dovrà essere corredato da specifici studi e indagini, al fine di una esatta valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell'area interessata, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Dirigente tecnico
Capo U.O.B.C.
(Dott. S. Sanfilippo)



l'Ingegnere Capo
Dirigente
(Vincenzo Di Rosa)

